

C.F.I.	DENOMINACION: CÓMPUTO CISTERNA DE CONTACTO
	ESCALA 1 : FECHA : 12-Dic-06

Consejo Federal de Inversiones
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad d
Villa Traful, Provincia del Neuquen
ESTRUCTURA CISTERNA DE CONTACTO
CÓMPUTO MÉTRICO

A) HORMIGÓN H17

LOSA DE FONDO EN CISTERNA

a [m]	b [m]	Esp. [m]	Cant.	Vol. [m³]	
9.53	6.20	0.20	1	11.8	incluye losa de foso

TABIQUES EN CISTERNA

Esp. [m]	Alto [m]	Long.[m]	Cant.	Vol. [m³]	
0.20	2.90	40.46	1	24.0	Incluye tabique de foso

LOSA DE TECHO EN CISTERNA

a [m]	b [m]	Esp. [m]	Cant.	Vol. [m³]
9.53	6.20	0.15	1	8.9

LOSA DE FONDO EN SALA DE BOMBAS

a [m]	b [m]	Esp. [m]	Cant.	Vol. [m³]
2.15	2.30	0.20	1	1.0

TABIQUES EN SALA DE BOMBAS

Esp. [m]	Alto [m]	Long.[m]	Cant.	Vol. [m³]	
0.15	2.60	6.30	1	2.2	se descuenta puerta de acceso

LOSA DE TECHO EN SALA DE BOMBAS

a [m]	b [m]	Esp. [m]	Cant.	Vol. [m³]
2.15	2.30	0.15	1	0.7

ESCALERA

Área [m²]	ancho [m]	Cant.	Vol. [m³]
0.37	0.70	1	0.3

Volumen Total	48.9 m³
----------------------	----------------

C.F.I.	DENOMINACION:	CÓMPUTO CISTERNA DE CONTACTO
	ESCALA 1:	FECHA : 12-Dic-06

B) ACERO EN BARRAS ADN-420

Según planilla de doblado de hierro

Kilos Acero	4661.3 Kg
-------------	-----------

C) ACERO EN MALLAS M-500

Según planilla de doblado de hierro

Kilos Acero

D) CUANTÍA

95.2 Kg A° / m³ H°

COMPUTO
CM-04

le

COMPUTO
CM-04