

CUADRO II-e
Distribución de la Población Fija y Flotante

Cuadro Resumen

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	12	0	0	135
Camping	0	0	0	0
Hotel/Cabaña	9	93	0	186
Totales	21	93	0	321

CUADRO III-e
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Datos Básicos de Diseño

Dotaciones	Its / habitante día	Coeficientes de Pico y Reducción	
Poblacion Fija	320	Coef. de Reducción	1
Población Flotante	320	Coeficiente para Caudal Máximo Diario	1.4
Hosterías / Cabañas	320	Coeficiente para Caudal Máximo Horario	1.8
Campings	120		
Cubiertos	30		
Baños	10		

CUADRO IV-e
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Caudales Medios Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.32	0.00	0.00	0.34
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.24	2.48	0.00	0.46
Totales	0.56	2.48	0.00	0.80

Caudales Máximos Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.45	0.00	0.00	0.47
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.34	3.47	0.00	0.65
Totales	0.78	3.47	0.00	1.12

Caudales Máximos Horarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.58	0.00	0.00	0.61
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.43	4.46	0.00	0.84
Totales	1.01	4.46	0.00	1.44

CUADRO V-e
Caudales de Diseño en m3/h

Area	Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
Servicios	0.66	0.92	1.18
Camping	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	3.18	4.45	5.72
Totales	3.84	5.37	6.91

CUADRO VI-e
Caudales de Diseño en l/seg.

Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
1.07	1.49	1.92