

CUADRO II-b
Distribución de la Población Fija y Flotante

Cuadro Resumen

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	12	0	0	135
Camping	0	0	0	0
Hotel/Cabaña	9	155	0	310
Totales	21	155	0	445

CUADRO III-b
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Datos Básicos de Diseño

Dotaciones	Its / habitante día	Coeficientes de Pico y Reducción
Poblacion Fija	320	Coef. de Reducción 1
Población Flotante	320	Coeficiente para Caudal Máximo Diario 1.4
Hosterías / Cabañas	320	Coeficiente para Caudal Máximo Horario 1.8
Campings	120	
Cubiertos	30	
Baños	10	

CUADRO IV-b
Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales
Caudales Medios Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.32	0.00	0.00	0.34
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.24	4.13	0.00	0.77
Totales	0.56	4.13	0.00	1.11

Caudales Máximos Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.45	0.00	0.00	0.47
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.34	5.78	0.00	1.08
Totales	0.78	5.78	0.00	1.56

Caudales Máximos Horarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.58	0.00	0.00	0.61
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	0.43	7.43	0.00	1.39
Totales	1.01	7.43	0.00	2.00

CUADRO V-b
Caudales de Diseño en m3/h

Area	Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
Servicios	0.66	0.92	1.18
Camping	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabaña	5.14	7.20	9.25
Totales	5.80	8.12	10.44

CUADRO VI-b
Caudales de Diseño en l/seg.

Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
1.61	2.25	2.90