

CUADRO II-d

Distribución de la Población Fija y Flotante

Cuadro Resumen

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	12	0	0	135
Camping	0	0	0	0
Hotel/Cabañas	9	186	0	371
Totales	21	186	0	506

CUADRO III-d

Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales

Datos Básicos de Diseño

Dotaciones	lts / habitante día
Poblacion Fija	320
Población Flotante	320
Hosterías / Cabañas	320
Campings	120
Cubiertos	30
Baños	10

Coeficientes de Pico y Reducción		
Coef. de Reducción		1
Coeficiente para Caudal Máximo Diario		1.4
Coeficiente para Caudal Máximo Horario		1.8

CUADRO IV-d

Caudales de Diseño Sistema de Desagues Cloacales

Caudales Medios Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.32	0.00	0.00	0.34
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabañas	0.24	4.95	0.00	0.93
Totales	0.56	4.95	0.00	1.27

Caudales Máximos Diarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.45	0.00	0.00	0.47
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabañas	0.34	6.93	0.00	1.30

Totales	0.78	6.93	0.00	1.77
---------	------	------	------	------

Caudales Máximos Horarios (m3/h)

Area	Población Fija	Población Flotante	Población Campings	Cubiertos
Servicios	0.58	0.00	0.00	0.61
Camping	0.00	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabañas	0.43	8.91	0.00	1.67
Totales	1.01	8.91	0.00	2.28

CUADRO V-d**Caudales de Diseño en m3/h**

Area	Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
Servicios	0.66	0.92	1.18
Camping	0.00	0.00	0.00
Hotel/Cabañas	6.12	8.57	11.02
Totales	6.78	9.49	12.20

CUADRO VI-d**Caudales de Diseño en l/seg.**

Caudal Medio Diario	Caudal Máximo Diario	Caudal Máximo Horario
1.88	2.64	3.39