

Aldea Escolar EL ESCORIAL - Escuela Rural N° 212

Departamento GASTRE - Provincia del CHUBUT



Mayo - 2019

ÍNDICE

Aldea Escolar EL ESCORIAL - Escuela Rural N° 212

PARTICULAR

1. CARACTERIZACIÓN

- 1.1 Plano de Ubicación.
- 1.2 Distribución de todas las unidades de consumo. (UCEE).

2. LINEAMIENTOS

- 2.1 Fundamentación.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA

- 3.1 Descripción y Especificación Técnica.
- 3.2 Ubicación del Gabinete y su conexión a cada UCEE.
- 3.3 Conexión a cada UCEE.

4. VALORIZACIÓN

- 4.1 Componentes, Instalación, Puesta en Marcha y Recursos Humanos.

TABLAS

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Tabla n° 1. | Previsión consumos renovables. |
| Tabla n° 2. | Valorización. |

FIGURAS

- | | |
|------------------------------|--|
| Figura n° I. | Ubicación global de la Aldea en la Provincia. Fuente base para el detalle Google Earth.- |
| Figura n° II. | Esquema de distribución de las unidades de consumo energía eléctrica. (UCEE).- Fuente: Propia.- |
| Figura n° III. | Esquema Gabinete Eléctrico. Fuente: Propia.- |
| Figura n° IV. | Esquema soporte inferior. Fuente: Propia.- |
| Figura n° V. | Esquema de conexión Eléctrica. Fuente: Propia.- |
| Figuras n° VI, VII, VIII, IX | Imágenes representativas de la actual Conexión eléctrica de las UCEE. N° 15, 17, 18; 28.- Fuente: Propia.- |
| Figura n° X. | Esquema de conexión Sistema Híbrido. Fuente: Propia.- |
| Figura n° XI. | Esquema de ubicación de los Gabinetes y Paneles, en cada UCEE. |

Aldea Escolar EL ESCORIAL - Escuela Rural N° 212

1 - Caracterización de situación

1.1 Accesos:

Ubicación: 42° 05' 22'' S / 68° 32' 26'' O.

Ciudad de cabecera: Gastre. Departamento: Gastre.

Distancia 120 km de la ciudad cabecera Gastre. Por Ruta prov. N° 50, con sentido Sur recorrer 105 km, hasta cruce con ruta Prov. N° 58, girar a la derecha y recorrer 15 km. Camino de acceso muy dificultoso en épocas invernales y días de lluvia.



Figura n° I . Ubicación global de la Aldea en la Provincia. Fuente base para el detalle Google Earth; Landsat / Copernicus.-

1.2 Esquema de Distribución de todas las UCEE.




Figura n° II. Esquema de distribución de Unidades de Consumo Energía Eléctrica (UCEE) de la Aldea. Fuente: Propia.

2. Lineamientos

2.1 Definición de sistema seleccionado.

Considerando:

- Relevamiento realizado en distintas épocas del año y analizando la forestación y geografía del lugar.
- Esquema de consumo previsto.
- Escaso Mantenimiento (sólo control de nivel de líquido en baterías).
- Simple instalación del sistema. A realizar por personal especializado, una única vez.
- Sencilla operatividad. El usuario de la UCEE, sólo deberá elegir, por medio de una llave de 3 puntos, el tipo de energía que desea utilizar o que esté disponible.
- Accesibilidad e interferencias, respecto de caminos y construcciones.

la opción más recomendable para la instalación de un sistema híbrido, es la Solar/Térmica.

En general, los componentes que quedan de la vieja instalación renovable, están en situación de inoperabilidad o son incompatibles con la alternativa híbrida propuesta. Por lo que se descarta la utilización de alguno de ellos.

La cantidad y características de los componentes para la generación, acumulación y transformación del sistema propuesto, sumado a las horas de funcionamiento del generador térmico, permitirá el suministro de energía eléctrica a las UCEE en forma continua las 24 hs del día, garantizando mínimamente durante los horarios en que el sistema térmico no funcione, los consumos que se encuentran en el cuadro siguiente (Tabla n° 1). Esta proyección de consumo ha previsto reducir los horarios de funcionamiento del generador térmico, exclusivamente al horario de actividad escolar.

Tabla n° 1 Previsión de consumos con recursos renovables, a satisfacer fuera del horario de la generación térmica.

| | cant | potencia (w) | hs/día | wh/día |
|----------------------------------|------|-----------------|--------|---------------|
| Iluminación | 10 | 6 | 8 | 480 |
| Electrodomésticos varios (*) | 1 | 400 | 1 | 400 |
| TV 32" | 1 | 125 | 6 | 750 |
| Deco | 1 | 25 | 6 | 150 |
| heladera Clase A (< 350 kwh/año) | 1 | 40 | 24 | 960 |
| Pava eléctrica (10 min/día) | 1 | 2000 | 0,17 | 340 |
| (*) batidora, procesadora, otros | | | | |
| | | | | 3080 wh/día |
| Corriente /diaria en 24v | | | | 128,3 amp/día |
| Acumulación/reserva | | | | 1,5 días |
| Factor de eficiencia | | | | 0,85 % |
| Corriente/diaria final prevista | | | | 226 amp/día |

Existen viviendas que no están habitadas, pero que poseen conexión eléctrica con bajada de la red de distribución de la Aldea. No se ha podido

corroborar fehacientemente si su condición de deshabitadas es temporal o permanente. Con el objeto de hacer una proyección de máxima demanda, se las ha incorporado dentro del proyecto. No obstante, se considera necesario corroborar esta situación al momento en que se decida continuar con el proyecto.

Por lo expuesto, se determina así un total de 37 UCEE.

3. Características Técnicas del Sistema

3.1 Descripción y especificación técnica, de los componentes y equipos necesarios para cada UCEE de la Aldea.

- Paneles Fv de 24 v 270 w.
- Inversor/Cargador 24v 15/15amp a 220v 2.000w.
- Banco de Batería ciclo profundo de 24 vcc 220 amp.
- Regulador voltaje CC 12/24v 15 amp. Con fusible.
- Descargador de sobretensión (protección contra rayos) 1000vCC /40Ka.
- Termomagnética CA 2 x 16 amp.
- Disyuntor CA 2 x 20A / 30ma.
- Medidor de energía digital. Con indicador visible del exterior.
- Consumibles (cables, terminales, precintos, otros)
- Gabinete metálico, tipo IP65. (Figura n° III)
- Soporte metálico. (Figura n° IV).
- Indicador lumínico de estado de carga de las baterías (lumínico de led o similar de mínimo consumo eléctrico. Instalado en lugar de fácil visibilidad dentro de la UCEE.
- Llave de 3 puntos (1 ; 0 ; 2), Interruptor rotativo a elevas de 32 amp. 2 fases, para seleccionar el recurso energético. Estará ubicada dentro de la UCEE, junto al indicador lumínico de nivel de batería.
- Jabalina de recubierta en cobre de 1.5 mts con morceto.
- Borneras de conexiones.




Figura n° III. Gabinete metálico de 1.7 mts alto x 0.80 mts ancho x 0.60 mts profundidad, con división interna hermética horizontal a los 0.80 mts desde abajo, ésta zona inferior deberá disponer de rejillas de ventilación con filtro para polvos, y recubrimiento térmico interno de telgopor o membrana similar de 30 mm espesor, incluyendo la puerta. Fuente: Propia.-

El Gabinete deberá estar asegurado contra desplazamientos laterales; y a un soporte inferior, que le permitirá estar aislado del suelo, conforme se detalla a continuación.




Figura n° IV. Esquema soporte inferior.

Esquema de conexión entre los componentes




Figura n° V. Esquema de conexión Eléctrica.

3.2 Ubicación del Gabinete y su conexión a cada UCEE.

Las UCEE de la Aldea se conectan a la línea de distribución eléctrica de igual forma en todos los casos (ejemplos en Figuras n° VI; VII y VIII). Debido a esto, el Gabinete oportunamente descrito (Figura n° V), se conectará en forma igual en todas las UCEE, debiendo observar en el esquema de la Aldea (Figura n° X), que se ha detallado la ubicación de cada componente principal (Gabinete y Paneles FV), para cada caso en particular.



Figura n° VI. Esquema de conexión Eléctrica Actual. UCEE N° 15 Ingreso de EE



Figura n° VII. Esquema de conexión Eléctrica Actual. UCEE N° 17 Ingreso de EE



Figura n° VIII. Esquema de conexión Eléctrica Actual. UCEE N° 18 Ingreso de EE



Figura n° IX. Esquema de conexión Eléctrica Actual. UCEE N° 28 Ingreso de EE

3.3 Conexión a cada UCEE

A continuación se representa la situación actual de conexión y la forma de conexión prevista para cada UCEE. La ubicación establecida para cada UCEE, se observa en la Figura n° X.




Figura n° X. Esquema de conexión Eléctrica.




Figura n° XI. Esquema de ubicación de Gabinetes y Paneles FV, para cada UCEE.

4. Valorización

4.1 Componentes, Instalación, Puesta en Marcha y Recursos Humanos.

Tabla n° 2 Valorización de todos los Componentes y costos de Instalación y Puesta en marcha.

| Items | Cantidad | \$ | \$/Item |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Paneles Fv de 24 v 270 w. Con soporte. | 2 | 27.540 | 55.080 |
| Inversor/Cargador 24v 15/15amp a 220v 2.000w. | 1 | 65.500 | 65.500 |
| Banco de Batería ciclo profundo de 24 vcc 220 amp. | 1 | 64.000 | 64.000 |
| Regulador voltaje CC 12/24v 15 amp. Con fusible. | 1 | 5.500 | 5.500 |
| Descargador de sobretensión 1000vCC /40Ka. | 1 | 4.000 | 4.000 |
| Termomagnética CA 2x16 amp. | 1 | 300 | 300 |
| Disyuntor CA 2x20A / 30ma. | 1 | 1.100 | 1.100 |
| Termomagnética CC 2x20 amp. | 1 | 2.300 | 2.300 |
| Medidor de energía digital | 1 | 2.000 | 2.000 |
| Gabinete metálico, tipo IP65. Completo. Figura n° III | 1 | 11.500 | 11.500 |
| Soporte metálico. Figura n° IV | 1 | 2.700 | 2.700 |
| Indicador lumínico de estado de carga de las baterías | 1 | 800 | 800 |
| Llave de 3 puntos (1 ; 0 ; 2), | 1 | 3.500 | 3.500 |
| Borneras 3 puntos | 6 | 120 | 720 |
| Material aislante (placas de 30 mm) | 6 | 90 | 540 |
| Jabalina con morceto de 3/4 1,5 mts | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Consumibles (cables, terminales, precintos, otros) (*) | 1 | 8.000 | 8.000 |
| Total para cada UCEE | | | 228.540 |
| (*) hasta 5 metros de distancia entre paneles, Gabinete. | | | |
| Cantidad de UCEE en la Aldea | | | 37 |
| Total equipos e insumos para la Aldea | | | \$ 8.455.980 |
| | | | |
| | | | |
| | cantidad | \$/unitario | |
| Mano de Obra Instalación y puesta en marcha | 4 | 60.000 | \$ 720.000 |
| Movilidad / Estadía / Fletes | 360 | 1.500 | \$ 540.000 |
| | | | |
| Plazo (días) | 90 | | |
| | | | |
| Total general para toda la Aldea | Fotovoltaico | | \$ 9.715.980 |

Recursos humanos previstos

2 Técnicos con orientación electromecánica.

2 Ayudantes.