



MATERIALES

Item	Descripción	Marca
1	Acrilico Protector	Comercial
2	Barras para Distribución	Comercial
3	Bornera Iluminacion (1X)	Phoenix Contact
4	Bornera Funcional Bombas (2X)	Phoenix Contact
5	Bornera Control Remoto (3X)	Phoenix Contact
6	Bornera Frontera de Potencia (4X)	Phoenix Contact
7	Cablecanal 100x70	Zoloda
8	Contactor para Iluminacion	Telemecanique
9	Contactor para Arranque de Bombas	Telemecanique
10	Diyuntor Diferencial Monofasico	Merlin Gerin
11	Diyuntor Diferencial Tetrapolar	Merlin Gerin
12	Indicador Variables Electricas	Nollman
13	Interruptor Bajo Carga Magnetotérmico Monofasico	Merlin Gerin
14	Interruptor Bajo Carga Magnetotérmico Tripolar	Merlin Gerin
15	Gabinete Estanco Con Socalo (800x2100x400)	Himell
16	Guardamotor (Reg. 09 – 14A) Magnetotérmico	Telemecanique
17	Placa de montaje Metalica	Himell
18	Rele de Comando Doble inversor	Telemecanique
19	Seccionador bajo Carga Con Fusibles Tipo NH	Siemens
20	Selector de Tres Posiciones	Telemecanique
21	Transformadores para medicion de Corriente	Circutor

REV.	DESCRIPCION	PROY.	FECHA	APROBO	FECHA
—	—	—	—	—	
A	EMISIÓN PRELIMINAR PARA APROBACIÓN	M.R.D	30/09/19	A.B.T	

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

NQ S.R.L.

	nombre	fecha
PROY.:	M.R.D	30/09/19
DIB.:	M.R.D	30/09/19
REV.:	A.B.T	30/09/19
APROB.:		

OBRA: PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GLP
LOCALIDAD DE VILLA PEHUENIA

ÁREA: ---------

YACIMIENTO: PROVINCIA DE NEUQUEN

DENOMINACIÓN: DIAGRAMA TOPOGRAFICO

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

TIPO DE ELABORADO: Plano

ESCALA: S/E

ELABORADO N°: HDSA-PAGLP-VP-E-PL-0404

Rev.: A

N° interno:

01 de 01