



A Subestación
del Parque

CENTRO DE
MANIOBRAS

ANILLO 2 ANILLO 4 ANILLO 6
ANILLO 3 ANILLO 5

ANILLO 1

CT N° 1

CT N° 6

CT N° 7

CT N° 12

CT N° 13

CT N° 18

CT N° 19

CT N° 24

CT N° 25

CT N° 30

CT N° 31

CT N° 36

Parque 100MW — 6 Circuitos
Parque 50 MW — 3 Circuitos

A		18/07/18	PDT	PDT	PDT	DISEÑO PRELIMINAR	
REV.		FECHA	DEBILADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACION	
						PARQUE FOTOVOLTAICO	
						50 y 100MW	
						DIAGRAMA UNIFILAR MT	
Dibujado:		Fecha:	Nombre:			Escalas:	S/E
Comprobado:						Revisión:	00
Aprobado:						Hojas:	01
						Seguientes:	-
						Reservado:	-