




De: MARTIN Sergio Ricardo <Sergio.MARTIN@tgn.com.ar>
Enviado el: viernes, 18 de enero de 2019 18:00
Para: oficinatecnica@solidmd.com.ar
CC: PALACIOS Marcos Gerardo; SHIGIHARA Fernando; ALAGIA Luis; BALLESTEROS Manuel TGNLUM; Integridad.Ductos@refinor.com; soriaa@gasnor.com; rodriguezl@gasnor.com; pizarrol@gasnor.com; hugo.canay@transener.com.ar; juan.nieto@transener.com.ar; direccionindustriasalta@gmail.com; diegotrigona@solidmd.com.ar; info@solidmd.com.ar
Asunto: INT. N°100000066488 - RV: Solicitud Restricciones al Dominio Servidumbre Gasoducto Mat. N° 3657 | Rosario de la Frontera | Salta
Datos adjuntos: 18_3657_CP 04012019.dxf.docx; 18-01417.pdf; 18_3657_APL2.pdf; PlndSur_Nota-TGN.docx; PlndSur_Croquis.pdf; Parcela catastro 3657.kmz


Gonzalo:

Muy buenas tardes.

Hemos observado la información enviada y vemos que el predio del Parque Industrial se ve atravesado por los siguientes gasoductos de **TGN**:

-  Troncal Norte N1T de 24" (Tramo 4)
-  Loop Norte N1L de 24" (Tramo 43)
-  Paralelo Norte N2P de 16" (Tramo 21)

Para conocer con precisión la posición de los ductos en el terreno (y, en consecuencia, las restricciones al dominio de las zonas colindantes a la Servidumbre de Paso), le pedimos por favor que tome contacto con nuestro Jefe de la Sección Lumbreras, Luis Manuel Ballesteros Lubinka, a los efectos que personal de **TGN** realice la detección de la/s cañería/s. Los datos de contacto de Manuel son los siguientes:

-  Teléfono: 0381-426-6672 (interno N°3221), 0381-450-3003 (interno N°3221) o 011-4-008-2000 (interno N°3221)
-  Celular: 0387-15-4-51-0812
-  Correo electrónico: Manuel.Ballesteros@tgn.com.ar

Tenga en cuenta que, por el mismo predio, coexiste un Poliducto de la firma **REFINOR**. Los datos de contacto para la gestión de interferencias de **REFINOR** y varias otras empresas con instalaciones enterradas se encuentran en el siguiente sitio de internet:
<https://www.tgn.com.ar/prevencion/empresasrelacionadas>.

Cualquier duda o consulta que le pudiera surgir, no deje de comunicarse con Marcos Palacios (Directo: 011-4-008-2319; Celular: 011-15-3-189-8980; correo electrónico Marcos.PALACIOS@tgn.com.ar) o con quien suscribe.

Buen fin de semana.

Saludos.



Sergio Ricardo MARTÍN

Clase de Trazado y Prevención de Daños
Gerencia Técnica

Don Bosco 3672, Piso 2°
C1206ABF, Capital Federal
Tel: 011-4-008-2373

Cel: 011-15-6-175-2330
Fax: 011-4-008-2203
sergio.martin@tgn.com.ar
prevencion@tgn.com.ar
www.tgn.com.ar/prevencion
www.tgn.com.ar



No imprima este correo electrónico a no ser que sea realmente necesario.

LLAME ANTES DE EXCAVAR
0-800-333-2223

Y CONSULTE <https://www.tgn.com.ar/prevencion/empresasrelacionadas>

De: Oficina Tecnica | Solid MD S.R.L. <oficinatecnica@solidmd.com.ar>

Enviado el: jueves, 17 de enero de 2019 18:22

Para: MARTIN Sergio Ricardo <Sergio.MARTIN@tgn.com.ar>; PALACIOS Marcos Gerardo <Marcos.PALACIOS@tgn.com.ar>

Asunto: Solicitud Restricciones al Dominio Servidumbre Gasoducto Mat. N° 3657 | Rosario de la Frontera | Salta

Estimados:

Me dirijo a Ustedes a efectos de solicitarle las restricciones al dominio de las zonas colindantes a la Servidumbre de Paso de Gasoducto, que atraviesa la matricula 3.657 de la Localidad de Rosario de la Frontera, Departamento Rosario de la Frontera (Plano N° 1.417) de la Provincia de Salta, en la cual se desarrollara un parque industrial

Se adjunta a la presente:

- Cédula parcelaria actualizada.
- Plano N°1417 – Plano de Mensura para Servidumbre de Gasoducto
- Croquis de ubicación del inmueble.
- Plano de anteproyecto de subdivisión y loteo.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta los saludo a Ustedes muy atentamente.

ING. GONZALO MURILLO / JEFE OFICINA TÉCNICA /
SOLID MD S.R.L. Alvarado 1764, 4ºC / 4400, Salta Capital / Tel. (0387) 6207303
cel. +54 9 387 4739549 / mail. oficinatecnica@solidmd.com.ar



CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE EMAIL SI NO ES NECESARIO.
PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE CORREO ELECTRONICO / EMAIL CONFIDENTIALITY NOTICE.

Este mensaje (incluidos archivos adjuntos) es confidencial. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquenoslo inmediatamente vía e-mail y tenga la amabilidad de borrarlo o destruirlo. Muchas gracias.

This message (including attachments) is confidential. If you have received it by mistake please let us know by e-mail immediately and destroy or delete it from your files or system. Thank you.

Este mensaje es privado, puede contener información confidencial, y va dirigido sólo al destinatario indicado.

Si lo ha recibido por error, por favor avísenos inmediatamente vía e-mail a mail-error@tgn.com.ar y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. La utilización o divulgación de su contenido puede comprometer su responsabilidad civil y/o penal. No copie, reproduzca o divulgue -en forma parcial o total- su contenido. Cualquier

opinión contenida es exclusiva de su autor y no representa la opinión de Transportadora de Gas del Norte S.A. - Muchas gracias.

This message is private and may contain confidential information, and it is only intended for the addressee named above. If you have received this message and it is not addressed to you, please advise us immediately at mail-error@tgn.com.ar and kindly remove it from your system. The use or disclosure of its contents may determine your civil and/or criminal liability. Do not copy, reproduce or disclose them, either partially or fully. Opinions are the exclusive responsibility of the author and do not represent the opinion of Transportadora de Gas del Norte S.A. - Thank you.

<http://www.tgn.com.ar>