

S/ Autorización para trabajos sobre R.P. 44 - Derivador vial

Recibidos



Cruce de Rutas - DPV Nqn
<dpvcrucesrutas@neuquen.gov.ar>

11:41 (hace 1
hora)

para mí

Estimado Rubén, buenos días;

Atento al pedido de autorización, y luego de revisar la documentación enviada, desde ésta dirección se les informan las siguientes oservaciones:

- Se debe adjuntar el esquema de alcantarillado sobre las cunetas, en el ingreso y la mano contraria al mismo.
- La ubicación de las isletas no deben quedar dentro de los limites de la calzada, esto para asegurar que no se estreche el ancho de cada mano de la ruta.
- Los carriles de aceleración y desaceleración deben quedar por fuera de los márgenes de la ruta.
- Si bien la exigencia para ingresos de éste tipo es que el ángulo del radio de giro de la mano que ingresa al loteo, debe ser de 90°, en este caso, debido a la ubicación del mismo, y por las características geograficas de la zona, se puede contemplar un ángulo mayor, siempre que se pueda garantizar la visibilidad hacia ambas manos en el momento de cruzar.

Una vez que corregidas estas observaciones, podemos avanzar en la obtención del permiso, de cualquier forma o por cualquier duda, estamos a disposición.

Saludos.

Tec. Catalan Carlos D.
Cruces de ruta por terceros.
Dirección General de Planeamiento.
D.P.V.N.