

FACHADA
Escala 1:50



CORTE A-A

VISTA



PLANTA CERCO PERIMETRAL

CIMIENTO Y MURETE DE H° A° PARA CERCO OLÍMPICO





POSTE ESQUINERO

POSTE INTERMEDIO

POSTE DE RETENCIÓN

PUNTAL

DETALLE PORTÓN DE ACCESO



REFERENCIAS:

1.- Todos los accesorios metálicos para el cerco olímpico (planchuela, arandelas, ganchos, tornillos) deben ser galvanizados.
2.- Las columnas para el cerco olímpico serán vibradas y contenido mínimo de cemento 400 kg/m³.

Pliego de Consulta

Administración Provincial de Energía — LA PAMPA Gobierno de la Acción — Dpto. Proyecto y Programación Técnica, Palacio N° 180 - Santa Rosa - La Pampa (02954) 425692 / 424921 Interno 1201 / 172					TÍTULO: ET Playa - Cerco y Fachada	
					OBRA: Est. Transformadora 132/33/13,2 kV General Pico - Parque Industrial II	
					UBICACIÓN: General Pico	
	PROYECTADO	DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	PLANO N°: 20	HOJA 01 DE01
POR	NGM	RDR	NGM	EQA		ESCALA:
FECHA	07-12-2021	07-12-2021	07-12-2021	07-12-2021	EXPEDIENTE N°: 16198/21	1 : 100